



**SIGNATURER:**

- Projekteret spildevandsledning med brønd  
 Brønd nr. A533225  
 Terrænkode 15,00  
 Bundeote 13,50  
 Diameter 1000
- Projekteret regnvandsledning med brønd  
 Brønd nr. A533226  
 Terrænkode 15,00  
 Bundeote 13,50  
 Diameter 1000
- - - Eksist. fællesledning
- Eksist. spildevandsledning
- - - Eksist. regnvandsledning
- - - Eksist. elkabler
- - - Eksist. fjernvarmeledning
- - - Eksist. drikkevandsledning
- - - Eksist. telefon-/antennekabel

**NOTE:**

Alle koter er i m iht. DVR90. Alle ubenævnte mål er i mm.  
 Eksist. fællestikledninger lokaliseres og tilkobles ny spildevandsledning.  
 Eksist. lednings-/kabelanlæg er vist med omtrentlig placering.  
 Dræn, nødoverløb og vejafvandsledninger er ikke vist.

Kloakstik på den eksisterende fællesledning undersøges, og spildevandsstik flyttes til den nye spildevandsledning  
 Ny spildevandsledning krydser eksist. fællesledning nedenunder ved traditionel gravning. Der tjekkes koter ved prøvegravning.

Kloakstik på den eksisterende fællesledning undersøges, og spildevandsstik flyttes til den nye spildevandsledning

**THISTED VAND** Silstrupvej 12  
 DEN RENE LINJE DK - 7700 Thisted  
 Tel.: 88 91 77 77

**Thisted Vand A/S**

Projekt: **Afløbsanlæg fra Abakkevej til Brandsholmvej**

Tekst: **Ledningsplan Abakkevej-Adalen** Tegningsnr.: C\_1131 Rev.:

Projektnr.: 1006364 Udført: NTME Kontrol: BJE Godkendt: BJE Mål: 1:500 Dato: 07.08.2017



Moe A/S  
 Østre Havnegade 18, 1.th  
 DK - 9000 Aalborg  
 T: +45 9812 1911  
 CVR nr.: 64 04 56 28  
 www.moe.dk