

Thisted Drikkevand A/S  
 Silstrupvej 12  
 7700 Thisted

## Lyngby Vandværk

### INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2018

16-01-2019

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Lyngby Vandværk 2018  
 Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1147 af 24. oktober 2017  
 Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og nr. 7.

#### Der er i 2018 udtaget følgende prøver:

	Ordinære	Opfølgning	Andet
Hos forbrugere	1	0	0
På vandværk	3	0	0
Fra boringer	2	0	0
Fra ledningsnet	0	0	0

#### ANALYSERESULTATER 2018

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav	Sted
<b>Kemiske:</b>						
Hårdhed	9,5	9,5	9,5	° dH		V
pH	7,59	7,59	7,59		7 - 8,5	F
Nitrat	<0,3	<0,3	<0,3	mg/l	< 50	V
Jern	0,032	0,01	3,8	mg/l	< 0,2	F+V
Mangan	0,0060	0,0060	0,045	mg/l	< 0,02	F+V
Nikkel	5,4	5,4	5,4	µg/l	< 20	F+L
Fluorid	0,19	0,19	0,33	mg/l	< 1,5	V
<b>Mikrobiologiske:</b>						
Coliforme bakterier	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1	F+V
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1	F+V
Kimtal 22 °C	5	<1	5	antal/ml	< 200	F+V
Kimtal 36 °C	<1	<1	<1	antal/ml	< 20	F+V

V = undersøges på vandværksprøver

F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane

L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet

< = mindre end

> = større end

Venlig hilsen  
 Højvang Laboratorier A/S