

Thisted Vand

Information til forbrugerne om vandets kvalitet 2021

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Eurofins Miljø A/S foretaget udtræk af data for Thisted Vand, **Lyngby Vandværk**

	Højeste resultat	Laveste resultat	Enheden	Kvalitetskrav ved forbrugers taphane	Udtagningssted
Hårdhed	8,2	8,2	°dH	-	På vandværket
pH	7,6	7,6	-	7,0 - 8,5	På vandværket/ Forbrugers taphane
Nitrat	< 0,3	< 0,3	mg/L	50	På vandværket/ Forbrugers taphane
Jern	0,48	0,39	mg/L	0,20	På vandværket/ Forbrugers taphane
Mangan	0,033	0,033	mg/L	0,050	På vandværket/ Forbrugers taphane
Fluorid*	0,42	0,42	mg/L	1,5	Forbrugers taphane
Coliforme bakterier	< 1	< 1	MPN/100 mL	i.m.	På vandværket/ Forbrugers taphane
E. coli	< 1	< 1	MPN/100 mL	i.m.	På vandværket/ Forbrugers taphane
Kimtal ved 22°C	28	9	CFU/mL	200	På vandværket/ Forbrugers taphane

< = mindre end
 > = større end
 i.m. = ikke målelig ved anviste metode
 * = overført fra 2020

Med venlig hilsen
 Eurofins Miljø A/S



Peter Møller

Kunderådgiver/Teamleder