

Thisted Vand

Information til forbrugerne om vandets kvalitet 2021

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Eurofins Miljø A/S foretaget udtræk af data for Thisted Vand, **Vang Vandværk**

	Højeste resultat	Laveste resultat	Enhed	Kvalitetskrav ved forbrugers taphane	Udtagningssted
Hårdhed	14	14	°dH	-	På vandværket
pH	7,5	7,4	-	7,0 - 8,5	På vandværket/ Forbrugers taphane
Nitrat	28	21	mg/L	50	På vandværket/ Forbrugers taphane
Jern	0,070	< 0,01	mg/L	0,20	På vandværket/ Forbrugers taphane
Mangan	< 0,002	< 0,002	mg/L	0,050	På vandværket/ Forbrugers taphane
Fluorid	0,19	0,19	mg/L	1,5	Forbrugers taphane
Coliforme bakterier	1	< 1	MPN/100 mL	i.m.	På vandværket/ Forbrugers taphane
E. coli	< 1	< 1	MPN/100 mL	i.m.	På vandværket/ Forbrugers taphane
Kimtal ved 22°C	610	1	CFU/mL	200	På vandværket/ Forbrugers taphane

< = mindre end
 > = større end
 i.m. = ikke målelig ved anviste metode

Med venlig hilsen
 Eurofins Miljø A/S



Peter Møller
 Kunderådgiver/Teamleder